


XÃ PHƯỚC AN - TỈNH ĐỒNG NAI

QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000 PHÂN KHU PHƯỚC AN 1 TẠI XÃ PHƯỚC AN, TỈNH ĐỒNG NAI

**BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QLCTR VÀ NGHĨA TRANG**



- KÝ HIỆU:**
- CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI DÀI HẠN
  - CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI NGẮN HẠN
  - CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI HH - DỰ ÁN
  - CÔNG NƯỚC THẢI CÓ ÁP
  - TRẠM BƠM
  - NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI QHC ĐỒ THỊ
  - TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤC BỘ NGẮN HẠN (CÁC DỰ ÁN)
  - KÍCH THƯỚC CÔNG - CHIỀU DÀI - ĐỘ DỐC - HƯỚNG CHẢY
  - RANH LƯU VỰC TKT BẢ XÂY DỰNG
  - TRẠM TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RÀN
  - 7.50 CAO ĐỘ HOÀN THIỆN
  - 6.50 CAO ĐỘ ĐÁY CÔNG

**THUYẾT MINH TÓM TẮT**

- TIÊU CHUẨN THOÁT NƯỚC ĐỐI VỚI TUNG KHU VỰC ĐƯỢC NHƯ SAU
- ĐỐI VỚI DÂN CƯ: TIÊU CHUẨN 130 LÍT/NG.Đ.
- CÔNG CÔNG, DỊCH VỤ: 10% DÂN CƯ
- CÁC LOẠI HÌNH KHÁC THEO TÍNH CHẤT RIÊNG.
- TỶ LỆ XỬ LÝ THEO TIÊU CHUẨN CẤP NƯỚC >90%.
- TỌNG LƯỢNG NƯỚC THẢI: 18.500 M<sup>3</sup>/NGÀY ĐÊM.
- CHẤT THẢI RÀN TIÊU CHUẨN 1,0KG/NG.Đ.
- **GIẢI PHÁP:**
- XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI RIÊNG ĐÓNG BÓ VỚI CÔNG TRÌNH XỬ LÝ.
- NƯỚC THẢI XỬ LÝ ĐẠT QCVN VỀ XẢ THẢI THEO QUY ĐỊNH TUNG LOẠI HÌNH VÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA KHU VỰC XẢ THẢI
- CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ CỤC BỘ GIAI ĐOẠN ĐẦU THEO QUY MÔ TUNG DỰ ÁN.
- GIAI ĐOẠN SAU NƯỚC THẢI ĐƯỢC TẬP TRUNG VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA TOÀN KHU VỰC NHÀ MÁY XỬ LÝ SỐ 1 VỊ TRÍ PHÍA NAM CỦA KHU QUY HOẠCH (VỊ TRÍ THEO QUY HOẠCH CẤP TRÊN)
- CÔNG THOÁT NƯỚC SỬ DỤNG CÔNG HDPE HOẶC CÔNG BTCT, ĐỘ SẤU CHÓN CÔNG ĐIỂM ĐẦU TỐI THIỂU 0,5 - 0,8M.
- BỐ TRÍ CÁC TRẠM BƠM CHUYỂN BẬC TẠI CÁC VỊ TRÍ BẮT LỢI VỀ ĐỘ SẤU CHÓN CÔNG.
- **CHẤT THẢI RÀN:** ĐƯỢC PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, SAU ĐÓ ĐƯA VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN THEO QUY HOẠCH VÀ ĐƯỢC ĐƯA VỀ KHU XỬ LÝ CỦA TỈNH.
- **NGHĨA TRANG NHÂN DÂN:** SỬ DỤNG HỀ THỐNG NGHĨA TRANG CHUNG CỦA KHU VỰC VÀ CỦA TỈNH.

NMXXL NT SH: SỔ 1 (QHC)  
CS NH: 25.000 M<sup>3</sup>/NGĐ  
CS DH: 45.000 - 48.000 M<sup>3</sup>/NGĐ  
QUY MÔ 7,0 - 10,0 HA

**BẢNG TỔNG HỢP LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI**

TT	THÀNH PHẦN DÙNG NƯỚC	QUY MÔ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN	LƯU LƯỢNG (M <sup>3</sup> /NGĐ)
1	Nước thải sinh hoạt dân cư	142000	Người	130 lít/ng.đ	18.460
2	Nước thải sinh hoạt cc-dv		% số	10%	1.846
3	Dịch vụ - Tm. du lịch cấp vung	23,74	ha	10	237
4	Tổng cộng				20.543
5	Lưu lượng nước thải			90%	18.489
6	Tổng lưu lượng nước thải				18.500

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

Kiểm theo Quyết định số: ...../QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm 2025  
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

**SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI**

Kiểm theo To trình số: ...../TT-60XD ngày ..... tháng ..... năm 2025  
CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC AN**

Kiểm theo To trình số: ...../TT-UBND ngày ..... tháng ..... năm 2025  
CƠ QUAN TO CHỨC LẬP QUY HOẠCH

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC AN**

Kiểm theo To trình số: ...../TT-UBND ngày ..... tháng ..... năm 2025  
CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

**QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 PHÂN KHU PHƯỚC AN 1 TẠI XÃ PHƯỚC AN, TỈNH ĐỒNG NAI**

**TÊN BẢN VẼ:**  
**BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QLCTR VÀ NGHĨA TRANG**

BẢN VẼ: QH-09	GHÉP: 1A0	TỶ LỆ: FIT	NGÀY: ..... - ..... - 2025
THIẾT KẾ	KS. NGUYỄN VĂN ĐỒNG		
CHỦ TRÌ	KS. NGUYỄN VĂN ĐỒNG		
CHỦ NHIỆM	THS.KTS. NGUYỄN HỒNG LONG		
PGĐ. TRUNG TÂM	THS.KTS. NGUYỄN HỒNG LONG		
QL.KỸ THUẬT	KS. NGỠ ĐÌNH CỬ		

PHÓ VIÊN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH  
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

**SISP** VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA  
VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM  
65 MẠC ĐÌNH CH. PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP.HCM - TEL: 08 38224476 - FAX: 08 38220990